

Kantaverkon nimeämispäätösehdotuksen kommentointi

*PVO-Alueverkot Oy kommentoi Fingrid Oyj:n nimeämispäätösehdotuksen kohtaa 3.2.2 (Voimajohto Ulvila - Meri-Pori) seuraavasti:*

*Ehdotusluonnos on Sähkömarkkinalain 588/2013 hengen vastainen, 400 kV voimajohto Ulvila - Meri-Pori tulee liittää osaksi kantaverkkoa.*

*- Kyseinen johto ei ole liittymisjohto*

*- Voimajohto Ulvila - Meri-Pori yhdistää neljän eri toimijan tuotannon ja osan alueella toimitusvelvollisen verkkoyhtiön kulutuksesta kantaverkkoon*

*- Voimajohto Ulvila - Meri-Pori yhdistää merkittävän tuotantokeskittymän kantaverkkoon.*

*- Yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti joka Meri-Porissa liitetään verkkoon on noin 1 000 MW, jota voitaneen pitää Suomen mittakaavassa merkittävänä tuotantokeskittymänä.*

*- Voimajohto Ulvila - Meri-Porin määrittely osaksi kantaverkkoa takaa kaikille osapuolille tasapuoliset verkkoon liittymismahdollisuudet Meri-Porissa.*

*Nimeämispäätösehdotusta ei ole laadittu noudattaen Energiaviraston antaman "Ohje kantaverkon nimeämisestä" määritelmiä.*

Yst. Terv.

Teuvo Jouhten

PVO-Alueverkot Oy

+35850 3038 623